



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687200

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR17N-630/30,HR17N-630/31,

HR17N-630/30M,HR17N-630/31M,HR17N-630/30H,HR17N-630/31H,

HR17N-630/30MH,HR17N-630/31MH; U_i :1000V; U_{imp} :12kV; U_e : AC415V/690V;
 $I_{th}=I_e$:315A,400A,500A,630A; I_q :100kA(415V), 50kA(690V);使用类别:AC-23B(415V),
AC-22B(690V); 极数:3P;配用的辅助触头: 一常开一常闭(2002010305025051)型
号:JW2-11; I_{th} :3A; AC-15:AC220V,0.5A; DC-13:DC220V,0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年09月04日 有效期至:2029年09月03日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

