



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687484

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

TGW45G-3200; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V、AC690V; Ie: 2000A、2500A、2900A、3150A、3200A; Ith: 2500A (2000A、2500A); 3200A (2900A、3150A、3200A); Icm (峰值): 176kA; Icw: 80kA/1s; 使用类别: AC-21A; 极数: 3P、4P; 外壳防护等级: IP20 (正面); 辅助回路: 6NO+6NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: 230V/1.5A、400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie: 110V/0.55A、220V/0.27A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

