



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307687157

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
TGWD-2500、TGWD-2500H;详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307687157

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGWD-2500、TGWD-2500H;

Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC380V/400V、AC660V/690V;

In: 630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A、2500A;

TGWD-2500: AC380V/400V: Ics: 80kA; Icu: 80kA; Icw: 55kA/1s;

AC660V/690V: Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 50kA/1s;

TGWD-2500H: AC380V/400V: Ics: 85kA; Icu: 100kA; Icw: 65kA/1s;

AC660V/690V: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 65kA/1s;

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz;

极数: 3P, 4P; 产品适用于隔离;

配用的辅助触头: 6NO6NC、9NO3NC、3NO9NC、8NO4NC、4NO8NC、5NO7NC、

7NO5NC; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC230V/1.5A、AC400V/0.9A; DC-13: Ue/Ie:

DC110V/0.55A、DC220V/0.27A;

型号的解释:

TG W D - 2500 □
① ② ③ ④ ⑤

①企业代号

②万能式断路器

③设计代号

④壳架等级电流(A): 2500

⑤分断等级: 无: 常规分断型; H: 高分断型

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司