



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687150

**认证委托人名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产者名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

**生产企业名称及地址**

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关熔断器组

GLR-160; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith=Ie: 2A、4A、6A、8A、10A、16A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A; Iq: 50kA(690V)、100kA(415V); 使用类别: AC-22B(690V)、AC-23B(415V); 极数: 2P、3P、4P

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

