



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687154

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

GL□-□/□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith: 3150A; Ie: 3150A、
2500A、2000A; Icw: 50kA/1s; Icm (峰值): 105kA; 使用类别: AC-22B; 极数:
3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 3A; 1NO1NC, 2NO2NC; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.8A;
具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687154

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

GL ☐ - ☐ / ☐ ☐ ☐
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 隔离开关
- (2) 操作方式：“C”表示侧方正面操作，“Z”表示上下转换操作，不需要不注
- (3) 额定工作电流（A）：2000、2500、3150
- (4) 极数：“3”表示 3P，“4”表示 4P
- (5) “J”表示柜外操作，柜内操作不注
- (6) 辅助触点功能代号：“11”表示一常开一常闭，“22”表示二常开二常闭，不需要不注

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司