



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687180

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
10kV 一体化柱上变台用熔断器式隔离开关
HR17N-630/30,HR17N-630/31,HR17N-630/30M,HR17N-630/31M,HR17N-630/30H,HR17N-630/31H,HR17N-630/30MH,HR17N-630/31MH; Ui:1000V; Uimp:12kV; Ith:315A,630A; Ue:AC415V; Ie:315A,630A; Iq:50kA; 使用类别:AC-23B; 50Hz; 极数:3P; 配用的辅助触头：一常开一常闭 (2002010305025051); 型号:JW2-11;Ith:3A; AC-15:AC220V,0.5A; DC-13:DC220V,0.1A.

产品标准和技术要求
GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

