



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302686934

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离器

HS11FD-630/4; Ue: AC415V/690V; Ie: 630A/600A; Ui: 800V; Uimp: 8kV;
Ith: 630A; Icw: 20kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC;
Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.5A; DC-13: DC220V/0.1A.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 03 日 有效期至：2029 年 09 月 02 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

