



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他


申请编号: A2024CCC0304-4505959
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJX2F-265、265N、2654、2654N,
TeC5-265、265N、2654、2654N,
CJX2F-330、330N、3304、3304N,
TeC5-330、330N、3304、3304N,
CJX2F-400、400N、4004、4004N,
TeC5-400、400N、4004、4004N,
CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 交流接触器 型 号: TeC5-4004、 TeC5-4004N 商 标: / 样品数量: 2 台 样品来源: 送样 收样日期: 2024-08-07 完成日期: 2024-08-19	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJX2F-265、265N、2654、2654N, TeC5-265、265N、2654、2654N, CJX2F-330、330N、3304、3304N, TeC5-330、330N、3304、3304N, CJX2F-400、400N、4004、4004N, TeC5-400、400N、4004、4004N, CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C; Uimp: 12kV; Ui:1250V; Ith: 350A (CJX2F-265、265N、2654、2654N, TeC5- 265、265N、2654、2654N); 400A (CJX2F-400C); 500A (CJX2F-500C) ;500A(CJX2F-330、330N、3304、3304N,TeC5-330、330N、3304、3304N); 600A(CJX2F-400、400N、4004、4004N, TeC5-400、400N、4004、4004N); 670A (CJX2F-670C); 使用类别:AC-3(CJX2F-265、330、400, TeC5-265、330、400,CJX2F-2654、3304、4004, TeC5-2654、3304、4004), AC-4(CJX2F-265N、2654N, TeC5-265N、2654N, CJX2F-330N、3304N, TeC5-330N、3304N, CJX2F-400N、4004N, TeC5-400N、4004N),AC-1(CJX2F-265、2654、CJX2F-330、3304、CJX2F-400、4004,CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C); Iq:50kA(380V); CJX2F-265、2654, TeC5-265、2654:AC-3,Ue:AC380V/660V/690V/1000V; Ie:265A/170A/170A/112A; CJX2F-265N、2654N, TeC5-265N、2654N:AC-4,Ue:AC380V/690V; Ie:105A/98A; CJX2F-400C:AC-1,Ue:AC690V; Ie:400A; CJX2F-330、3304, TeC5-330、3304:AC-3,Ue:AC380V/660V/690V/1000V; Ie:330A/235A/235A/155A; CJX2F-330N、3304N, TeC5-330N、3304N:AC-4,Ue:AC380V/690V; Ie:117A/107A; CJX2F-330、3304: AC-1,Ue:AC1140V; Ie:500A; CJX2F-500C:AC-1,Ue:AC690V; Ie:500A; CJX2F-400、4004, TeC5-400、4004:AC-3,Ue:AC380V/660V/690V/1000V; Ie:400A/303A/303A/200A; CJX2F-400N、4004N, TeC5-400N、4004N:AC-4,Ue:AC380V/690V; Ie:138A/135A; CJX2F-400、4004:AC-1,Ue:AC1140V; Ie:600A; CJX2F-670C:AC-1,Ue:AC690V; Ie:670A; Us:AC(110/115)V/(50/60)Hz、AC(220/230)V/(50/60)Hz、AC(380/400)V/(50/60)Hz, DC110V、DC220V; 3P、4P	
主检: 	日期: 2024-08-19
审核: 	日期: 2024-08-26
签发: 	日期: 2024-08-29
备注: (见附页)	

福建省产品质量检验研究院
2024年8月29日

附页：

备注：

1.变更情况：

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号增加	CJX2F-265、265N、2654、2654N， CJX2F-330、330N、3304、3304N， CJX2F-400、400N、4004、4004N， CJX2F-400C、CJX2F-500C、 CJX2F-670C；	CJX2F-265、265N、2654、2654N， TeC5-265、265N、2654、2654N， CJX2F-330、330N、3304、3304N， TeC5-330、330N、3304、3304N， CJX2F-400、400N、4004、4004N， TeC5-400、400N、4004、4004N， CJX2F-400C、CJX2F-500C、CJX2F-670C；
2	使用类别 更正	AC-3(仅 CJX2F-265、330、400， CJX2F-2654、3304、4004)， AC-4，AC-1(CJX2F-265、2654、 CJX2F-330、3304、CJX2F-400、 4004,CJX2F-400C、CJX2F-500C、 CJX2F-670C)	AC-3(CJX2F-265、330、400，TeC5-265、 2654,CJX2F-2654、3304、4004，TeC5-330、3304) AC-4(CJX2F-265N、2654N，TeC5-265N、2654N CJX2F-330N、3304N，TeC5-330N、3304N， CJX2F-400N、4004N，TeC5-400N、4004N)， AC-1(CJX2F-265、2654、CJX2F-330、3304、 CJX2F-400、4004,CJX2F-400C、CJX2F-500C、 CJX2F-670C)；

- 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-24DQ0718;
- 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;
- 4.原证书编号: 2024010304637917;
- 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。