



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305684897

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

TGQ3P-1000III、TGQ3P-1250III、TGQ3P-1600III、TGQKPs-1000III、TGQKPs-1250III、
TGQKPs-1600III Ue: AC400V; Ie: TGQ3P-1000III、TGQKPs-1000III: 630A、700A、800A、1000A;
TGQ3P-1250III、TGQKPs-1250III: 1250A; TGQ3P-1600III、TGQKPs-1600III: 1600A; Ui: 1000V;
Uimp: 12kV(主回路)、4kV(控制回路); Ith: TGQ3P-1000III、TGQKPs-1000III: 1000A;
TGQ3P-1250III、TGQKPs-1250III: 1250A; TGQ3P-1600III、TGQKPs-1600III: 1600A; Icm (峰
值): 67.2kA; Icw: 32kA/60ms; Iq: 90kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; TSE 型
式: ATSE; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 30 日 有效期至: 2029 年 08 月 29 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

