



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683356

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ20C-400、DZ20Y-400、DZ20J-400；Ue：AC400V；Ui：690V；Uimp：6kV；In：200A、250A、315A、350A、400A；过电流脱扣器类型：热磁式；选择性类别：A 类；C 型：Ics：15kA，Icu：20kA；Y 型：Ics：23kA，Icu：30kA；J 型：Ics：25kA，Icu：42kA；极数：3P（C 型、Y 型、J 型）；4P（J 型）；脱扣级别：10A；不适用于隔离；配用的辅助触头：Ith：6A；AC-15：Ue/Ie：AC380V/3A；DC-13：Ue/Ie：DC220V/0.2A；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 28 日 有效期至：2029 年 08 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683356

证书附页：第 1 页 共 2 页

3.3 型号的解释：

DZ 20 □ - □ □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 塑料外壳断路器
- (2) 设计序号
- (3) 短路分断能力级别 (Y 型为一般型, J 型为较高型)
- (4) 壳架等级电流 (400A)
- (5) 操作方式代号 (无代号: 手动直接操作)
- (6) 级数代号 (3 为三极, 4 为四级)
- (7) 脱扣器型式及附件代号 (见表一)
- (8) 用途代号 (不标代号为配电用, 2 为保护电动机用)
- (9) 四极产品代号 (A: 中性极有过载保护, B: 中性极无过载保护)
- (10) 盖的形式代号 (无代号为非透明盖, T 为透明盖)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307683356

证书附页：第 2 页 共 2 页

表一

附件 名称 附件 代号 脱扣器 方 式	无	分励脱扣器	辅助触头	分励脱扣器辅助触头	二组辅助触头
瞬时脱扣器	200	210	220	240	260
复式脱扣器	300	310	320	340	360

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司