



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687148

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

GL□-□/□□□□; Ui: 1000V; Uimp: 12kV; Ue: AC415V/690V; Ith: 1600A; Ie: 1600A、1250A、1000A、800A; Icw: 30kA/1s; Icm (峰值): 63kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、4P; 配用的辅助触头: Ith: 3A; 1NO1NC, 2NO2NC; AC-15; Ue/Ie: AC220V/0.8A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687148

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

GL □ - □ / □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) “GL” 表示隔离开关

(2) 操作方式：“C” 表示侧方正面操作，“Z” 表示上下转换操作，“Z2” 表示左右转换操作，“S” 表示操作手柄无锁片，不需要不注

(3) 额定工作电流 (A)：1600、1250、1000、800

(4) 极数：“3” 表示 3P，“4” 表示 4P

(5) “J” 表示柜外操作，柜内操作不注

(6) “K” 表示直接观察触头窗口，不需要不注

(7) 辅助触点功能代号：“11” 表示一常开一常闭，“22” 表示二常开二常闭，不需要不注

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司