



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687470

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HK18-32/□; Ue: AC220/230/400/415V; Uimp: 6kV; Ui: 800V; Ie: 16A/32A;
Ith: 32A; Icw: 0.96kA /1s; Icm(峰值): 1.36kA; AC-22A; 极数: 2P、3P、4P;
型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302687470

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

HK 18 - 32 / □
(1) (2) (3) (4)

- (1) 隔离开关
- (2) 设计序号
- (3) 约定发热电流 (A)
- (4) 极数: 2-2P, 3-3P, 4-4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司