



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307690238

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

TGB3LE-63, TGB3LE-63H, TGB3LA-63, TGB3LA-63H; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 10 日 有效期至：2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307690238

证书附页: 第 1 页 共 1 页

TGB3LE-63, TGB3LE-63H, TGB3LA-63, TGB3LA-63H U_{imp} : 4kV; U_i : 690V;
 U_e : AC230V(1P+N(N 极常通, 不具备隔离功能)、2P), AC400V(3P、3P+N(N 极常通, 不具备隔离功能)、4P); I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
瞬时脱扣类型: B 型, C 型, D 型; $I_{\Delta n}$: TGB3LE-63、TGB3LE-63H: 30mA, 50mA, 100mA, 300mA; TGB3LA-63、TGB3LA-63H: 30mA, 50mA, 100mA; 额定剩余动作类型: AC 型 (TGB3LE-63、TGB3LE-63H); A 型 (TGB3LA-63、TGB3LA-63H); 漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$: 2kA; I_{cs} : TGB3LE-63、TGB3LA-63=6kA; TGB3LE-63H、TGB3LA-63H=7.5kA; I_{cn} : TGB3LE-63、TGB3LA-63=6kA; TGB3LE-63H、TGB3LA-63H=10kA; 极数: 1P+N(N 极常通, 不具备隔离功能), 2P, 3P, 3P+N(N 极常通, 不具备隔离功能), 4P; 适用于隔离 (1P+N、3P+N 除外)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司