



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688865

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

DZ108-32; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC380V/660V; In: 12.5A(8A-12.5A), 16A(10A-16A), 20A(12.5A-20A), 25A(16A-25A), 32A(22A-32A); 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; AC380V Ics=Icu: 10kA, AC660V Ics=Icu: 3kA; 脱扣级别: 10A; 选择性类别: A, AC-3; 3P; 不适用隔离; 配用的辅助触头: 1NO+1NC、2NO、2NC, Uimp: 2.5kV; Ui: 660V; Ith: 2A, AC-13, Ue/Ie: AC220V/0.4A

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020; GB/T 14048. 4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 06 日 有效期至: 2029 年 09 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

