



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307690406

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

DZ47LE-63YG、DZ47LG-63YG、DZ47LE-63YD、DZ47LG-63YD、
Ue:AC220/AC230V/AC240;In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;瞬时脱扣类型:B 型、C 型、
D 型; $I\Delta n$ =30mA、50mA、100mA; 额定剩余接通和分断能力 $I\Delta m$ =2000A; AC 型; 带
过电压保护 U_{vo} : $280\pm 5\%$ (DZ47LG-63YG、DZ47LG-63YD);漏电脱扣器类型:电子式; 分断能力:
 $I_{cs}=I_{cn}=6000A$;极数: 1P+N(一个保护极, N 极可开闭)

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 10 日 有效期至: 2029 年 09 月 09 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

