



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307688832

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

TGB3-63、TGB3-63H; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue : AC220V/380V 、 AC230V/400V 、 240V/415V(1P); AC220V/AC230V/240V(1P+N); AC380V/400V/415V(2P、3P、3P+N、4P); DC60V/80V(1P、2P); In: 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 瞬时脱扣类型: AC: B 型、C 型、D 型特性; DC: B 型、C 型特性; TGB3-63; Ics=Icn: 6000A; TGB3-63H: Icn: 10000A、Ics: 7500A; 极数: 1P、1P+N(带一个保护极, N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(带三个保护极, N 极可开闭)、4P; 交流适用频率: 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 06 日 有效期至: 2029 年 09 月 05 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

