



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307698249

认证委托人名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址
浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址
浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

TGM3RN-800、TGM3RN-1000、TGM3RN-1250; U_i : 1000V; U_{imp} : 12kV; U_e : AC380V/AC400V/AC415V; 电子式 : I_n : 800A(320A~800A 连续可调)、1000A(400A~1000A 连续可调)、1250A(500A~1250A 连续可调); 热磁式 : I_n : 800A、1000A、1250A; 过电流脱扣器类型: 电子式、热磁式; I_{cs} : 50kA; I_{cu} : 70kA; I_{cw} : 15kA/1s; 额定频率 : 50Hz/60Hz; 选择性类别: B 类; 极数: 3P; 具有隔离功能; 辅助回路: 1NO1NC; 2NO2NC ; I_{th} : 1A; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV; AC-15: U_e : AC230/400V; I_e : 0.3A; DC-13: U_e : DC12V/24V/110V/220V ; I_e : 0.15A;

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 09 月 25 日 有效期至: 2029 年 09 月 24 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

