



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0307-4525814

(任务编号)

产品名称: 剩余电流保护断路器

型 号: TGM2LC-630L, TGM2LC-630M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 剩余电流动作断路器</p> <p>型 号: TGM2LC-630L, TGM2LC-630M</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 17 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2020-06-10</p> <p>完成日期: 2020-07-10</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇天正工业园区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGM2LC-630L, TGM2LC-630M</p> <p>Ue:AC400V;Ui:1000V;Uimp:8kV;</p> <p>过电流脱扣器类型:电子式;</p> <p>In:630A(400A~630A)可调;</p> <p>Icu:65kA(L 型), 85kA(M 型);</p> <p>Ics:50kA(L 型), 65kA(M 型);</p> <p>Icw:10kA/1s;</p> <p>漏电脱扣器的类型:电子式;</p> <p>I<math>\Delta</math>n:30/50/75/100/150//200/300/400/500/600/700/800/1000mA 可调/AC 型;</p> <p>I<math>\Delta</math>m:25%Icu;使用类别:B 类;</p> <p>极数: 3P+N(带 3 个保护极,N 极常通,不适用于隔离);</p> <p>自动重合闸时间:20s~60s.</p>	
<p>主检: 方 刚 签名:  日期: 2024-09-04</p>	
<p>审核: 陆维导 签名:  日期: 2024-09-04</p>	
<p>签发: 孙阿琴 签名:  日期: 2024-09-04</p>	
<p>备注:</p> <p>本报告为 CQC 自愿认证拆分 CCC 报告, 本报告未进行试验, 为了可追溯性, 报告试验部分数据均为原报告 03601-20D0063-S 的试验数据。</p>	