



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696885

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

电能表外置断路器

TGB2D-100R,TGB2D-100RZT,TGB2D-100RZW,TGB2D-100RGV;具体参数和型号
解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 24 日 有效期至：2029 年 09 月 23 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307696885

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TGB2D-100R, TGB2D-100RZT, TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV

Ui: 690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC230V(1P+N, 2P), 400V(3P, 3P+N, 4P);

Ics=Icn=6kA;

In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;

瞬时脱扣类型: B、C、D 型;

TGB2D-100R、TGB2D-100RZT、TGB2D-100RZW:

极数: 1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P;

TGB2D-100RGV: 极数: 2P、4P;

控制方式: 远程全自动控制方式;

控制电平电压: AC220V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307696885

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

TG B 2D - 100 R □

省略表示具有自动合闸及脱扣功能（1P+N、2P、3P、3P+N、4P）
ZT表示具有自动合分闸、远程控制功能（1P+N、2P、3P、3P+N、4P）
ZW表示具有自动合分闸、无线控制功能（1P+N、2P、3P、3P+N、4P）
GV表示具有过、欠、失压功能且具有自动合分闸功能（2P、4P）

电能表外置断路器

壳架等级额定电流(A)

设计序号

小型断路器

企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司