



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: V2024CQC012025-1253040

产品名称: 10kV 一体化柱上变台用熔断器式隔离开关

型号: HR17N-630/30,HR17N-630/31,
HR17N-630/30M,HR17N-630/31M,
HR17N-630/30H,HR17N-630/31H,
HR17N-630/30MH,HR17N-630/31MH

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 10kV 一体化柱上变台用熔断器式隔离开关</p> <p>型 号:</p> <p>HR17N-630/30, HR17N-630/31, HR17N-630/30M, HR17N-630/31M, HR17N-630/30H, HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH, HR17N-630/31MH</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: /</p> <p>样品来源: /</p> <p>收样日期: /</p> <p>完成日期: /</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
--	--

试验结论: 依据 CQC1315-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

HR17N-630/30, HR17N-630/31, HR17N-630/30M, HR17N-630/31M, HR17N-630/30H, HR17N-630/31H, HR17N-630/30MH, HR17N-630/31MH

Ui:1000V; Uimp:12kV;

Ith:315A, 630A; Ue:AC415V;

Ie:315A, 630A; Iq:50kA;




使用类别:AC-23B; 50Hz; 极数:3P;

配用的辅助触头: 一常开一常闭(2002010305025051)

型号:JW2-11; Ith:3A

AC-15:AC220V, 0.5A;

DC-13:DC220V, 0.1A.

主检: 方 刚	签名: 	日期: 2024-09-04	
审核: 姜 鑫	签名: 	日期: 2024-09-04	
签发: 孙阿琴	签名: 	日期: 2024-09-04	

备注:

1. 变更情况: 见附页
2. 原认可报告编号: 03601-A-19D0092-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原证书编号: CQC19012234162;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。