



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2024CCC0308-4512821
(任务编号)

产品名称: 半导体设备保护用熔断体

型 号: TGRS3Z-3ETS, TGRS3Z-3ETM,
TGRS3Z-3EQS, TGRS3Z-3EQM

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：半导体设备保护用熔断体 型 号： TGRS3Z-3ETS, TGRS3Z-3ETM, TGRS3Z-3EQS, TGRS3Z-3EQM 商 标：/ 样品数量：1 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2024-09-14 完成日期：2024-09-18	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐 路 332 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 13539.4-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
TGRS3Z-3ETS,TGRS3Z-3ETM,TGRS3Z-3EQS,TGRS3Z-3EQM
Un: DC1500V,DC1200V,DC1000V,DC750V;
In: 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A,160A,200A,
250A,300A,315A,350A,400A,450A,500A,550A,630A,700A,800A ,
900A,1000A,1100A,1250A;
额定分断能力 I1: 250kA;
分断范围和使用类别: aR.

主检：方 刚 签名：[Signature] 日期：2024-09-27	 (检测机构名称 盖章) 2024 年 09 月 27 日
审核：陆维导 签名：[Signature] 日期：2024-09-27	
签发：孙阿琴 签名：[Signature] 日期：2024-09-27	

备注：

1.变更情况：

序号和名称	变更前	变更后
1. 额定电流变更	63A,80A,100A,125A,160A,200A,250A, 300A,315A,350A,400A,450A,500A, 550A,630A,700A,800A ,900A,1000A, 1100A,1250A	20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A, 125A,160A,200A,250A,300A,315A, 350A,400A,450A,500A,550A,630A, 700A,800A ,900A,1000A,1100A,1250A

2.原认可报告编号：03601-A-23C0046-S;
3.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司;
4.原 CCC 证书编号：2024010308653076;
5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。