



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308653076

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇柳乐路 332 号

产品名称和系列、型号、规格

半导体设备保护用熔断体

TGRS3Z-3ETS, TGRS3Z-3ETM, TGRS3Z-3EQS, TGRS3Z-3EQM Un: DC1500V, DC1200V, DC1000V, DC750V; In: 20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、200A、250A、300A、315A、350A、400A、450A、500A、550A、630A、700A、800A、900A、1000A、1100A、1250A; 额定分断能力 I₁: 250kA; 分断范围和使用类别: aR

产品标准和技术要求

GB/T 13539.4-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 30 日 有效期至：2029 年 07 月 04 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 05 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308653076

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

TG RS 3 Z - 3 E □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 公司代码
- ② 快速熔断体
- ③ 设计代号
- ④ 直流
- ⑤ 尺码
- ⑥ 最高额定电压: DC1500V
- ⑦ 插刀形式: T-勾叉式 Q-腰孔式
- ⑧ 电流范围: **S (20-450A)** M(500-1250A)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司