

报告编号： 2022ZWSM016402-06301



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

型式试验报告

新申请 变更 其他：

委托编号： JC2022FW 服 ZWSM0164-2

产品名称： 塑料外壳式断路器

型 号： TGM3RN-125L/3、TGM3RN-160L/3、
TGM3RN-200L/3、TGM3RN-250L/3、
TGM3RN-125M/3、TGM3RN-160M/3、
TGM3RN-200M/3、TGM3RN-250M/3、
TGM3RN-125H/3、TGM3RN-160H/3、
TGM3RN-200H/3、TGM3RN-250H/3

检测机构： 天津天传电控设备检测有限公司
(国家电控配电设备质量检验检测中心)



型式试验报告

样品名称: 塑料外壳式断路器 样品型号: TGM3RN-125L/3、 TGM3RN-160L/3、TGM3RN-200L/3、 TGM3RN-250L/3、TGM3RN-125M/3、 TGM3RN-160M/3、TGM3RN-200M/3、 TGM3RN-250M/3、TGM3RN-125H/3、 TGM3RN-160H/3、TGM3RN-200H/3、 TGM3RN-250H/3 样品数量: 18 台 样品状况: / 样品来源: 送样 样品生产序号: / 抽样日期: / 收样日期: 2022 年 08 月 16 日 开始日期: 2022 年 08 月 16 日 完成日期: 2022 年 09 月 29 日	委托人:	浙江天正电气股份有限公司
	地址:	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	生产者:	浙江天正电气股份有限公司
	地址:	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
	生产企业:	浙江天正电气股份有限公司
	地址:	浙江省乐清市盐盘经济开发区中心大道 288 号
试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》		
试验结论: 合格。		
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3RN-125L/3、TGM3RN-160L/3、TGM3RN-200L/3、TGM3RN-250L/3、TGM3RN-125M/3、 TGM3RN-160M/3、TGM3RN-200M/3、TGM3RN-250M/3、TGM3RN-125H/3、TGM3RN-160H/3、 TGM3RN-200H/3、TGM3RN-250H/3 Ue: AC400V/690V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV; 电子式: In: 250A (100A~250A 连续可调)、200A (80A~200A 连续可调)、160A (64A~ 160A 连续可调)、125A (50A~125A 连续可调); 热磁式: In: 125A、160A、200A、250A; 过电流脱扣器类型: 电子式、热磁式; Ics: AC400V: L 型: 26kA; M 型: 36kA; H 型: 50kA; AC690V: 10kA; Icu: AC400V: L 型: 36kA; M 型: 51kA; H 型: 65kA; AC690V: 15kA; Icw: 5kA/1s; 选择性类别: B; 极数: 3P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz。		
主检: 王静 签名:  日期: 2022-09-29	 天津天传电控设备检测有限公司 (检测机构名称、盖章) 2022 年 09 月 30 日 检验检测专用章	
审核: 王玉华 签名:  日期: 2022-09-30		
签发: 张春香 签名:  日期: 2022-09-30		
备注	/	