



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681710

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD□-1000、HS□-1000; Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 1000A; Ue: AC415V/690V/800V/1140V;
Ie: 1000A; Icw: 25kA/1s; Icm: 52.5kA(仅 AC-21B); Iq: 50kA; AC-20A(Ue:
AC415V/690V/800V/1140V); AC-21B(Ue:415V,HD12,HD13,HD14,HS12,HS13); 极数: 2P、3P、
4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 16 日 有效期至：2029 年 08 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681710

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

□ □ □ - □ / □ □ □ E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) “HD” 表示单投刀开关，“HS” 表示双投刀开关；

(2) 设计代号：11：中央手柄式；12：侧方正面杠杆操作机构式；13：中央杠杆操作机构式；
14：侧面手柄式；

(3) 附加代号可不注：仅对“HD11”系列带“F”表示带防护罩；

仅对“13”系列带“BX”表示旋转式操作、无“BX”表示杠杆式操作；

(4) 额定工作电流 (A)：1000

(5) 极数：2-2P、3-3P、4-4P；仅对“11”系列 2P 适用

(6) 0 表示不带灭弧罩；1 表示有灭弧罩；仅对“11”系列：8 表示板前接线；9 表示板后接线；

(7) 仅对“11”系列“B”表示保护型；仅对“HD11F”系列“0”表示不带锁，

“1”表示带锁，配一常开一常闭辅助；

(8) “E”表示改进型，仅对“HD13”系列适用；

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司