



211108343007



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2024CCC0307-4525803
(任务编号)

产品名称: 物联网剩余电流动作断路器

型号: TeB7EL-80

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



申请编号: A2024CCC0307-4525803 样品名称: 物联网剩余电流动作断路器 型号规格: TeB7EL-80 样品数量: 154 样品生产序号: / 收样日期: 2021-01-11 样品来源: 企业送样	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正智能电器有限公司 生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号
试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TeB7EL-80 Ue: AC230V(2P), AC400V(4P); Uimp: 6kV; Ui: 690V; In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; IΔn=30mA、50mA/AC 型; C 型、D 型; Icn=Ics: 6000A, IΔm: 2000A, 极数: 2P (一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 4P (三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);	
签发人: 马琳 签名:  签发日期: 2024-10-11	
备注:	

安全与电磁兼容型式试验报告

申请编号:

A2024CCC0307-4525803

样品名称: 物联网剩余电流动作断路器

型号规格: TeB7EL-80

样品数量: 154

样品生产序号: /

收样日期: 2021-01-11

样品来源: 企业送样

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区


生产企业: 浙江天正智能电器有限公司

生产企业地址: 浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

试验结论: 依据 GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008 标准检验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeB7EL-80 Ue: AC230V(2P), AC400V(4P); Uimp: 6kV; Ui: 690V;
In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A; $I\Delta n=30\text{mA}$ 、
50mA/AC 型; C 型、D 型; $I_{cn}=I_{cs}$: 6000A, $I\Delta m$: 2000A, 极数: 2P (一个
保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 4P (三个保护极, N 极可开闭, 适用于
隔离用);

主检: 朱琳 签名:  日期: 2024-10-11审核: 蔡益州 签名:  日期: 2024-10-11签发: 马琳 签名:  日期: 2024-10-11

浙江省机电产品质量检测
有限公司
2024 年 10 月 11 日



备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图

本报告试验数据引用 C-06801-1C205681