



240020349812



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1177

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0302-4554322
(任务编号)

产品名称：刀开关

型 号：HD□-200、HS□-200、
HD□-250、HS□-250

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称: 刀开关 型 号: HD□-200、HS□-200、 HD□-250、HS□-250 商 标: / 样品数量: 4 台+1 组样块 样品来源: 企业送样 收样日期: 2024-09-12 完成日期: 2024-10-11	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济 开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区 中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HD□-200,HS□-200,HD□-250,HS□-250; U_{imp}: 12kV; U_i: 1250V; I_{th}: 250A; U_e: AC415V/690V/800V/1140V; I_e: 250A、200A; I_{cw}: 10kA/1s; I_q: 50kA; AC-20A(U_e: AC415/690/800/1140V); AC-21B(U_e: AC415V; HD12、HD13、HD14、HS12、HS13); 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; I_{th}: 5A; AC-15: U_e/I_e: 380V/0.8A; DC-13: U_e/I_e: 220V/0.1A	
主检: 徐相玉 签名: 徐相玉 日期: 2024-10-11	山东省产品质量检验研究院 2024 年 10 月 12 日
审核: 杜红亮 签名: 杜红亮 日期: 2024-10-12	
签发: 郭凤诚 签名: 郭凤诚 日期: 2024-10-12	
1、示波图编号说明: 短时耐受电流、短路接通能力、熔断器保护的短路耐受能力、熔断器保护的短路接通能力—T 图, 预期波—Y 图。 2、变更内容见下页附页。 3、原 CCC 证书中生产企业名称已变更, 现修改报告中生产企业名称。 4、此变更报告与原报告合并使用方为有效, 报告中样品描述及说明取代原报告中的样品描述及说明。	

附页:

变更内容		变更前	变更后
产品参数 和系列安全件变更	额定工作电压 Ue	AC415V/690V	AC415V/690V/800V/1140V
	额定绝缘电压 Ui	1000V	1250V
	使用类别	AC-20A(Ue:415V/690V); AC-21B(Ue:415V,HD12,HD13,HD14,HS12,HS13)	AC-20A(Ue:415/690/800/1140V); AC-21B(Ue:415V,HD12,HD13,HD14,HS12,HS13)
	系列安全件变更	底座(壳体): 制造商(生产厂) 乐清市白石绝缘制品厂	底座(壳体): 制造商(生产厂) 乐清市君诺电气有限公司
		灭弧罩: 制造商(生产厂) 乐清市良济电器配件厂	灭弧罩: 制造商(生产厂) 乐清市正克电气有限公司
		绝缘材料操作手柄: 手柄/尼龙 制造商(生产厂):乐清市良济电器配件厂	绝缘材料操作手柄: 手柄/增强阻燃尼龙 制造商(生产厂):乐清市正克电气有限公司 浙江晶峰电器有限公司
		绝缘材料操作手柄: 手柄/不饱和聚酯玻 璃纤维增强模塑料 制造商(生产厂):乐清市白石绝缘制品厂	绝缘材料操作手柄: 手柄/不饱和聚酯玻 璃纤维增强模塑料 制造商(生产厂):乐清市君诺电气有限公司
原 CCC 证书编号		2024010302681713	
原报告编号		C-14201-DC182684、V-14201-DC206527	
原检测机构		中检质技检验检测科学研究院有限公司	