



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681717

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HD□-1500、HS□-1500、HD□-1600、HS□-1600、HD□-2000、HS□-2000； Uimp: 12kV; Ui: 1250V; Ith: 1600A (HD□-1500、HS□-1500、HD□-1600、HS□-1600), 2000A (HD□-2000、HS□-2000); Ue: AC415V/690V/800V/1140V; Ie: 1500A, 1600A, 2000A; Icw: 30kA/1s; Icm: 63kA (仅 AC-21B); AC-20A (Ue: AC415V/690V/800V/1140V); AC-21B (Ue: 415V, HD12, HD13, HD14, HS12, HS13); 极数: 2P、3P、4P; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.8A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.1A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 15 日 有效期至：2029 年 08 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 08 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302681717

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

□ □ □ - □ / □ □ □ E
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

- (1) “HD”表示单投刀开关，“HS”表示双投刀开关
(2) 设计代号：11：中央手柄式；12：侧方正面杠杆操作机构式；13：中央杠杆操作机构式；
14：侧面手柄式
(3) 附加代号可不注：仅对“HD11”系列带“F”表示带防护罩；
仅对“13”系列带“BX”表示旋转式操作、无“BX”表示杠杆式操作
(4) 额定工作电流(A)：1500、1600、2000
(5) 极数：2-2P、3-3P、4-4P；仅对“11”系列2P适用
(6) 0表示不带灭弧罩；1表示有灭弧罩；仅对“11”系列：8表示板前接线；9表示板后接线
(7) 仅对“11”系列“B”表示保护型；
仅对“HD11F”系列“0”表示不带锁，“1”表示带锁，配一常开一常闭辅助
(8) “E”表示改进型，仅对“HD13”系列适用，最大额定工作电流至1600A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司