



报告编号: 00901-V2024CQC012017-1253093



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2024CQC012017-1253093
(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: TGB2D-125R、TGB2D-125RW、
TGB2D-125RWH

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：电能表外置断路器 型 号：TGB2D-125R、 TGB2D-125RW、 TGB2D-125RWH 商 标：TENGEN 样品数量：25 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2018-08-28, 2018-09-11, 2022-06-10 完成日期：2018-09-27, 2022-06-14	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏 吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公 司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市 经济开发区中心大道288号
--	--

试验结论：依据 CQC 1121-2016 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
TGB2D-125R,TGB2D-125RW,TGB2D-125RWH;
Uimp: 6kV;
Ui: 500V;
Ue: AC230V (1P+N,2P),AC400V (3P,3P+N,4P);
In: 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;
瞬时脱扣类型: C 型;
Icn: 10000A(TGB2D-125RWH), 6kA(TGB2D-125RW、 TGB2D-125R);
Icu: 7500A (TGB2D-125RWH), 6kA(TGB2D-125RW、 TGB2D-125R) ;
极数: 1P+N(带一个保护极,N 极可开闭),2P(带两个保护极),3P(带三个保护极),
3P+N(带三个保护极,N 极可开闭),4P(带四个保护极);
控制方式: 远程全自动控制方式;
控制电平电压: AC220V.

主检：侯 日期：2024-09-18	
审核：张 日期：2024-09-18	
签发：左 日期：2024-09-18	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
依据标准变更	GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016	CQC 1121-2016
原证书编号	CQC18012203060	
原测试报告编号	00901-V2021CQC012017-882562	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2024CQC012017-1253093
首页	√	1	00901-V2024CQC012017-1253093
报告组成	√	1	00901-V2024CQC012017-1253093
安全型式试验报告	√	19	00901-V2024CQC012017-1253093
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验