



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他

申请编号: V2024CQC012017-1253097
(任务编号)

产品名称: 电能表外置断路器

型 号: TGB2D-100R, TGB2D-100RZT,
TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：电能表外置断路器 型 号：TGB2D-100R, TGB2D-100RZT, TGB2D-100RZW, TGB2D-100RGV 商 标：TENGEN 样品数量：175 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2022-07-26 完成日期：2022-09-28	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号															
试验结论：依据 CQC 1121-2016 检验合格																
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGB2D-100R,TGB2D-100RZT,TGB2D-100RZW,TGB2D-100RGV Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC230V(1P+N,2P),400V(3P,3P+N,4P); Ics=Icn=Icn1=6000A; In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A; 瞬时脱扣类型:B、C、D 型; TGB2D-100R、TGB2D-100RZT、TGB2D-100RZW: 极数:1P+N(N 极可开闭)、2P、3P、3P+N(N 极可开闭)、4P; TGB2D-100RGV:极数: 2P、4P; 控制方式：远程全自动控制方式; 控制电平电压：AC220V;																
主检： 侯 彬 日期：2024-09-18																
审核： 张 文 日期：2024-09-18																
签发： 王 丽 日期：2024-09-18																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>依据标准变更</td><td>GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016</td><td>CQC 1121-2016</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC22012362320</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2022CQC012017-973764</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	依据标准变更	GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016	CQC 1121-2016	原证书编号	CQC22012362320		原测试报告编号	00901-V2022CQC012017-973764		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
依据标准变更	GB/T 10963.1-2020、CQC 1121-2016	CQC 1121-2016														
原证书编号	CQC22012362320															
原测试报告编号	00901-V2022CQC012017-973764															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-V2024CQC012017-1253097
首页	√	1	00901-V2024CQC012017-1253097
报告组成	√	1	00901-V2024CQC012017-1253097
安全型式试验报告	√	24	00901-V2024CQC012017-1253097
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验