



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307714033

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正智能电器有限公司
浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号

产品名称和系列、型号、规格

物联网剩余电流动作断路器

TeB7EL-100Y、TeB7EL-100YH、TeB7EL-100YD、TeB7EL-100YHD、
TeB7EL-100YR、TeB7EL-100YHR;具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 28 日 有效期至：2029 年 10 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307714033

证书附页: 第 1 页 共 2 页

TeB7EL-100Y、TeB7EL-100YH、TeB7EL-100YD、TeB7EL-100YHD、TeB7EL-100YR、
TeB7EL-100YHR

Ue: AC230V(2P), AC400V(4P);

Uimp: 6kV;

Ui: 690V;

In: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A;

I Δ n=30mA、50mA、100mA、300mA、1000mA/AC 型;

C 型、D 型;

TeB7EL-100Y: Icn=Ics: 6000A;

TeB7EL-100YH: Ics: 7500A, Icn: 10000A;

I Δ m: 2000A

极数: 2P (一个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用); 4P (三个保护极, N 极可开闭,
适用于隔离用);

控制方式: 手动控制方式、远程自动控制方式; 控制信号: 4G

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307714033

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号解释:

<u>Te</u>	<u>B</u>	<u>7</u>	<u>E</u>	<u>L</u>	-	<u>100</u>	<u>Y</u>	<u>□</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)

- (1) 企业特征代号
- (2) 小型类断路器
- (3) 设计序号
- (4) 派生代号
- (5) 剩余电流动作保护功能
- (6) 壳架等级电流
- (7) 拼装方式 (Y: 一体式)
- (8) 额定短路分断能力: 6kA (无代号), 10kA (代号 H)
- (9) 过电流脱扣型式: 电子式(无代号), 热磁式(代号 R), 电子式及热磁式(代号 D)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司