



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☒ 新申请 ☐ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他



申请编号： A2024CCC0307-4567801
(任务编号)

产品名称： 万能式断路器

型 号： TGW3-3200, TGW3-3200H
TGW3-4000, TGW3-4000H

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称： 万能式断路器 型 号： TGW3-3200,TGW3-3200H TGW3-4000,TGW3-4000H 商 标： TENGEN 样品数量： 19 台 样品来源： 工厂送样 收样日期： 2024-09-12, 2024-10-31, 2024-11-06 完成日期： 2024-11-15	委托人： 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者： 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业： 浙江天正电气股份有限公司乐清经 济开发区分公司 生产企业地址： 浙江省乐清市经济开发区中心 大道 288 号
试验结论： 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页	
主检：  日期： 2024-11-21	(检测机构名称、盖章) 2024 年 11 月 21 日
审核：  日期： 2024-11-21	
签发：  日期： 2024-11-21	
备注： 无	

附页:

TGW3-3200,TGW3-3200H,TGW3-4000,TGW3-4000H;

Ui:1000V;Uimp:12kV;

Ue: AC380/400/415V,AC660/690V;

TGW3-3200,TGW3-3200H:In: 2000A,2500A,2900A,3150A,3200A;

TGW3-4000,TGW3-4000H:In: 2500A, 2900A,3200A,3600A,3900A,4000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

Ics:

TGW3-3200: 80kA(AC380/400/415V), 65kA(AC660/690V);

TGW3 -3200H: 85kA (AC380/400/415V),70kA (AC660/690V);

TGW3-4000: 85kA(AC380/400/415V), 65kA(AC660/690V);

TGW3 -4000H: 100kA (AC380/400/415V),75kA(AC660/690V);

Icu:

TGW3-3200: 80kA (AC380/400/415V),65kA (AC660/690V) ;

TGW3-3200H: 100kA (AC380/400/415V),70kA (AC660/690V);

TGW3-4000: 100kA (AC380/400/415V),65kA (AC660/690V) ;

TGW3-4000H: 100kA (AC380/400/415V), 75kA (AC660/690V);

Icw:

TGW3-3200: 80kA/1s(AC380/400/415V),65kA/1s(AC660/690V);

TGW3-3200H: 85kA/1s (AC380/400/415V),70kA/1s (AC660/690V);

TGW3-4000: 85kA/1s(AC380/400/415V),65kA/1s(AC660/690V);

TGW3-4000H: 85kA/1s (AC380/400/415V),75kA/1s (AC660/690V);

选择性类别:B类;适用频率:50/60Hz;

极数:3P,4P;适用于隔离;

配用的辅助触头(已获CCC证书, 证书编号:2024010305655834):

3NO3NC, 4NO4NC,5NO5NC, 6NO6NC;

Ui:400V;Uimp:2.5kV;lth:16A;

AC-12:Ue/Ie:AC380V/16A;

DC-12:Ue/Ie:DC250V/5A;