



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307647333

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器

TGW45-3200、TGW45-3200H、TGWD-3200、TGWD-3200H、TGWNR-3200、TGWNR-3200H；
Ui:1000V;Uimp:12kV; Ue:AC400/690V;In:2000A, 2500A, 2900A, 3150A, 3200A; 普通型：
AC400V: Ics: 80kA, Icu: 100kA, Icw: 80kA/1s; AC690V: Ics: 50kA, Icu: 65kA, Icw: 50kA/1s;
H 型: AC400V: Ics: 100kA, Icu: 100kA, Icw: 80kA/1s、100kA/0.5s; AC690V: Ics: 65kA,
Icu: 65kA, Icw: 65kA/1s、70kA/0.5s;3P,4P;适用于隔离；选择性类别：B 类；过电流脱扣器类
型：电子式，额定频率：50/60Hz；配用的辅助触头：6NO6NC、9NO3NC、5NO7NC、7NO5NC、
8NO4NC、3NO9NC、4NO8NC、4NO4NC、5NO5NC；Ith:6A; AC-15: AC400V/0.9A 、AC230V
/1.5A ；DC-13 : DC220V/0.27A、DC110V/0.55A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 12 月 30 日 有效期至：2029 年 06 月 24 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 06 月 25 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

