



国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：A2024CCC0307-4632185
(任务编号)

产品名称：具有剩余电流保护的断路器



型 号：TGM3L□-630L、TGM3L□-630M、TGM3L□-630H

检测机构：山东省产品质量检验研究院

(国家节能产品质量检验检测中心、

国家输配电设备质量检验检测中心(山东))



产品名称: 具有剩余电流保护的断路器 型 号: TGM3L□-630L TGM3L□-630M TGM3L□-630H 商 标: TENGEN 样品数量: 23 台+1 组样块 样品来源: 送样 收样日期: 2024-11-25 完成日期: 2025-01-14	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGM3L□-630L、TGM3L□-630M、TGM3L□-630H Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC380V/400V/415V; In: 400A、500A、600A、630A; 过电流脱扣器类型: 热磁式、电磁式; L 型: Ics: 50kA、Icu: 50kA; M 型: Ics: 70kA、Icu: 70kA; H 型: Ics: 70kA、Icu: 100kA; 脱扣级别: 20; I△n(AC 型): 0.03A (仅非延时)、0.05A、0.1A、0.2A、0.3A、0.5A、0.8A、1A、OFF (漏电功能退出) 任意四档可调, 或 1A、3A、5A、10A、30A、OFF (漏电功能退出) 任意四档可调; I△n(A 型): 0.03A (仅非延时)、0.05A、0.1A、0.2A、0.3A、0.5A、0.8A、1A、OFF (漏电功能退出) 任意四档可调; 额定剩余电流动作类型: AC 型、A 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: A 类; 极数: 3P、3P+N、4P; 适用于隔离 (除 3P+N 外); 50/60Hz; 配用的辅助触头: OF3M40, 报警触头: SD3M40: 1NO1NC、2NO2NC; Ith: 5A; Ui: 690V; AC-15: AC380V/400V/415V/0.3A; DC-13: DC110V/220V/250V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN3M40: Us: AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V, 50/60Hz; 分励脱扣器: MX3M40: Us: AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC24V、DC110、DC220V, 50/60Hz; 电动操作机构: CD3M63: Us: AC/DC110V/220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、DC24V, 50/60Hz; 漏电报警模块: Us: DC24V、AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V, 50/60Hz	
主检: 王秀丽 签名:  日期: 2025-01-15	山东省产品质量检验研究院 2025 年 1 月 16 日
审核: 杜红亮 签名:  日期: 2025-01-15	
签发: 丛 林 签名:  日期: 2025-01-16	
备注: 1. 示波图编号说明: 过载性能、额定运行短路分断能力试验、额定极限短路分断能力试验、单极短路 (I_{IT})、剩余短路接通和分断能力 ($I_{\Delta n}$)—T 图, 带电操作性能能力、验证操作性能—S 图, 预期波—Y 图。 2. 本单元剩余电流动作断路器配合用电子附件, 与该企业生产的其他单元剩余电流动作断路器配合用电子附件相同, 电子附件附录 N 中漏电模块试验见该企业另一份报告, 报告编号: 03101-AY0205381-2024 (申请编号: A2024CCC0307-4632120), 附录 N 中电操机构试验见该企业另一份报告, 报告编号: 03101-AY0205383-2024 (申请编号: A2024CCC0307-4632186)。 3. 辅助触头已获强制性产品认证证书, 证书编号: 2024010305637972。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03101-AY0205382-2024
首页	√	1	03101-AY0205382-2024
报告组成	√	1	03101-AY0205382-2024
安全型式试验报告	√	227	03101-AY0205382-2024-S
电磁兼容型式试验报告			
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验