



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

CQC 产品认证 型式试验报告

☐新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☒其他: 核查

申请编号: V2025CQC020002-1307447

产品名称: 低压无功功率自动补偿控制器

型 号: JKW7CE

检测机构: 浙江省高低压电器产品质量检验中心

国家低压电器产品质量检验检测中心(浙江)



型式试验报告

样品名称: 低压无功功率自动补偿 控制器 型号规格: JKW7CE 商 标: / 样品数量: / 样品来源: / 样品状况: / 样品生产序号: / 收样日期: / 完成日期: 2025-02-10	申请人: 浙江天正电气股份有限公司 申请人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 制造商: 浙江天正电气股份有限公司 制造商地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产厂: 浙江天正电气股份有限公司 生产厂地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
试验依据标准: JB/T 9663-2013 《低压无功功率自动补偿控制器》	
试验结论: 型式试验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 产品型号: JKW7CE Us: 380V; Is: ≤5A; Ue: 380V; Ui: 660V; fn: 50Hz; 防护等级: IP30-操作面 IP40; 控制物理量: 功率因数; 补偿类别: 静态补偿; 控制(补偿)相数: 三相补偿 ; 工作场所: 户内; 输出方式: 有触点输出; 谐波超限保护值: /;	
主检: 张军强 签名:  日期: 2025-02-10	 检验检测专用章 浙江省高低压电器产品 质量检验中心 2025 年 02 月 10 日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2025-02-10	
签发: 李 孟 签名:  日期: 2025-02-10	
备注	变更信息见下页“变更信息附件” 送试样品: 本报告为核查报告, 不送样。

变更信息附件

变更信息	变更前	变更后
生产厂名称变更	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司	浙江天正电气股份有限公司
生产厂地址变更	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道288号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区
原 CQC 证书编号	CQC16020150910	
已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况	
原 CQC 证书检测机构/报告编号	17001-CQC-240421003	浙江省高低压电器产品质量检验中心
	17001-NPC0301-23050501	浙江省高低压电器产品质量检验中心
	17001-NPC0301-21052001	国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)
	03601-A-20E0191-S	苏州电器科学研究院股份有限公司
	03601-A-19E0574-S	苏州电器科学研究院股份有限公司
	03601-A-17E0066-S	苏州电器科学研究院股份有限公司
	03601-A-15E0060-S	苏州电器科学研究院股份有限公司

说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。