



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687191

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关
HR17N-100, HR17N-63; 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 03 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 09 月 04 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302687191

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HR17N-100, HR17N-63;

Uimp:12kV; Ui:1250V;

HR17N-100:

Ith=Ie:1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; Ue:AC415V/690V/800V/1140V; 415V/690V:Ie: 1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; 800V/1140V:Ie: 1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A;

HR17N-63:

Ith=Ie:1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ue:AC415V/690V/800V/1140V;

415V/690V:Ie: 1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A; 800V/1140V:Ie: 1A、2A、4A、6A、8A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Iq: 100kA(AC415V), 50kA(AC690V), 100kA(AC800V), 100kA(AC1140V); 使用类别: AC-23B(415V), AC-22B(690V), AC-21B(800V), AC-20B(1140V);

极数: 3P;

配用的辅助触头 1NO1NC: Ith: 3A, AC-15: Ue/Ie:AC220V/0.5A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.1A

型号解释:

HR 17N - □ / 3 □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) 熔断器式隔离开关

(2) 设计序号

(3) 额定工作电流(A): 100: 电流至 100A, 63: 电流至 63A

(4) 极数: 3 代表 3P

(5) 辅助代号: “0”表示无开合信号装置型; “1”表示有开合信号装置型

(6) HU: AC800/1140V; 最大额定工作电流至 80A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司