



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254

国家强制性产品认证 试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2025CCC0307-4674199
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: TGB1NLA-63 TGBGLA-63

检测机构: 安徽中质电科检测有限公司



样品名称：剩余电流动作断路器 型 号：TGB1NLA-63、 TGBGLA-63 商 标：TENGEN 样品数量：122 台 样品来源：企业送样 收样日期：2025-01-16 完成日期：2025-03-20	委托人：浙江天正电气股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者：浙江天正电气股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业：浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市经 济开发区中心大道 288 号
试验结论：依据 GB/T 16917.1-2014；GB/T 16917.22-2008 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： TGB1NLA-63、TGBGLA-63 Ue：AC220V/230V/240V(1P+N、2P)；AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P)； In：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A； 瞬时脱扣器类型：C 型，D 型；I△n： 30mA，（A+6 型）； 漏电脱扣器类型：电子式；I△m：2000A；Icn=Ics：6000A；频率：50Hz； 极数：1P+N(带一个保护极，N 极不可开断，不适用隔离)，3P+N(带三个保 护极，N 极不可开断，不适用隔离)；2P（带两个保护极）、3P（带三个保 护极）、4P（带四个保护极）	
主检：王 波  日期：2025-03-24	
审核：姚华健  日期：2025-03-24	
签发：朱金华  日期：2025-03-24	
备注： 1.型号 TGB1NLA-63、TGBGLA-63 剩余电流动作断路器为充电桩专用 A+6 型产品，I△n：30mA，铭 牌标识上增加特殊标识“6mA □”，符合 GB/T 40820 标准中第 9.9、9.10 条款的相关技术要求。 2.委托方要求按 GB/T40820-2021 标准补充验证机械和电气寿命和在剩余电流条件下的动作特性试验 两个试验项目，这两个试验项目为分包试验项目，分包实验室“浙江省机电产品质量检测所有限公司”， 报告编号 1W251006，实验室资质认定编号：211108343007。	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	28201-CYJ250015
首页	√	1	28201-CYJ250015
报告组成	√	1	28201-CYJ250015
安全型式试验报告	√	285	28201-CYJ250015-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验