





国家强制性产品认证试验报告

図新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2024CCC0305-4655580

(任务编号)

产品名称:自动转换开关电器

型 号: TGQ3-400 TGQ3-630

检测机构:福度省产品质量检验研究院

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ3-400、

TGQ3-630

商 标:/

样品数量:21台

样品来源:送样

收样日期: 2025-01-06

完成日期: 2025-04-02

委托人: 浙江天正电气股份有限公司

委托人地址:浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者: 浙江天正电气股份有限公司

生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经

济开发区分公司

生产企业地址:浙江省温州市乐清市经济开发

区中心大道 288 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TGQ3-400、TGQ3-630; Ui: AC800V(主回路)、AC400V(控制回路);

Uimp: 8kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ue: AC400/415V;

TGQ3-400: le: 250A、315A、350A、400A;

TGQ3-630: le: 400A, 500A, 630A;

使用类别: AC-33B; lq: 120kA; lcw: 15kA/60ms; lcm(峰值): 26kA;

电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 50Hz/60Hz(C 型控制器)、50Hz(A 型、B 型控制器)

主检:

日期: 2025-04-02

审核: /

日期: 2025-04-07

签发:

日期: 2025-04-08

福建省产品质量检验研究院

2025年4月8日

备注:示波图编号原则:S(试验波),Y(预期波),E(EMC 波形);D(50kA 系统),X(10kA 系统),S(寿命系统),N(120kA 系统),Z(综合系统),F(辅助触头系统),RE(辐射发射),CE(传导发射),HA(谐波),SZ(直流寿命系统),NZ(直流短路系统),ZZ(直流综合系统)。

TRF-C0302. 57 2024-9-27

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	$\sqrt{}$	1	02501-25DQ0001
首页	√	1	02501-25DQ0001
报告组成	$\sqrt{}$	1	02501-25DQ0001
安全型式试验报告	√	115	02501-25DQ0001-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	1
封底	√	1	1

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品,或不进行该项试验

TRF-C0302. 57 2024-9-27