

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2025CCC0305-4681092
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器(PC级)

型号: TGQ3L-125

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



<p>样品名称: 自动转换开关电器</p> <p>型号: TGQ3L-125</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 10</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2025-02-24</p> <p>完成日期: 2025-03-11</p>	<p>委托人: 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产者(制造商): 浙江天正电气股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区</p> <p>生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2024 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>TGQ3L-125; U_i: 800V; U_{imp}: 8kV(主体); U_{imp}: 2.5kV(控制器); I_{th}: 125A; U_e: AC230V (2P); AC400V/415V (3P、4P); I_e: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33A; I_q: 120kA; I_{cw}: 10kA、通电时间: 30ms; I_{cm}(峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 50Hz/60Hz</p>	
<p>主检: 朱 琳 签名:  日期: 2025-03-14</p>	<p>浙江省机电产品质量检测所 有限公司 2025 年 03 月 17 日</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2025-03-17</p>	
<p>签发: 马 琳 签名:  日期: 2025-03-17</p>	
<p>备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图</p> <p>变更表见附表 1</p>	

