



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:


申请编号: A2019CCC0305-3208262
(任务编号)

产品名称: 自动转换开关电器

型 号: TGQ1N-400L/3, TGQ1N-400L/4,
TGQ1N-400M/3, TGQ1N-400M/4,
TGQ1N-630L/3, TGQ1N-630L/4,
TGQ1N-630M/3, TGQ1N-630M/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 自动转换开关电器 型 号: TGQ1N-400L/3,TGQ1N-400L/4, TGQ1N-400M/3,TGQ1N-400M/4, TGQ1N-630L/3,TGQ1N-630L/4, TGQ1N-630M/3,TGQ1N-630M/4 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-08-20 完成日期: 2019-09-18	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工 业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市经济开发 区中心大道 288 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: TGQ1N-400L/3,TGQ1N-400L/4,TGQ1N-400M/3,TGQ1N-400M/4, TGQ1N-630L/3,TGQ1N-630L/4,TGQ1N-630M/3,TGQ1N-630M/4 Ui:800V(主);400V(控辅);Uimp:8kV(主);2.5kV(控辅); Ue:AC400V; Ie: 250A,315A,350A,400A(配 TGM1N-400L,TGM1N-400M 断路器); 400A,450A,500A,630A(配 TGM1N-630L,TGM1N-630M 断路器); 使用类别:AC-33B; Icn:L 型:50kA,M 型 70kA; Icm(峰值): L 型:105kA,H 型 154kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:RTSE(仅智能型带通讯控制器),ATSE; 极数:3P, 4P.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-11-18	 (检测机构名称盖章) 2019年11月18日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2019-11-18	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2019-11-18	
备 注: TGQ1N-630M/4YA:#01#03#05 TGQ1N-630L/4YCTW:#02 TGQ1N-400L/4YCW:#04	

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-19B0538-S
首页	√	1	03601-A-19B0538-S
报告组成	√	1	03601-A-19B0538-S
安全型式试验报告	√	41	03601-A-19B0538-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定： P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验