



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667982

认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

产品名称和系列、型号、规格

家用及类似场所用过电流保护断路器

TGB1N-40、TGBK-40、TGBD-40、TGBG-40、TGBH-40、TGB1N-40S；Ui：500V；
Uimp：4kV；Ue：AC220V/AC230V/AC240V；Ics=Icn：4500A；In：6A、10A、16A、
20A、25A、32A、40A；瞬时脱扣类型：C 型、D 型；极数：1P+N(带一个保护极，
N 极可开闭)；额定频率：50/60Hz；

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2025 年 04 月 25 日 有效期至：2029 年 07 月 30 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 07 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

