



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0307-4700935
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: TGM1-800L, TGM1-800M, TGMNR-800L,
TGMNR-800M, TGM1BX-800L, TGM1BX-800M

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：塑料外壳式断路器 型 号： TGM1-800L,TGM1-800M, TGMNR-800L,TGMNR-800M, TGM1BX-800L,TGM1BX800M 商 标： TENGEN 样品数量： 1 台 样品来源： 工厂送样 收样日期： 2025-03-14 完成日期： 2025-03-25		委托人： 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产者： 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区 生产企业： 浙江天正电气股份有限公司乐清 经济开发区分公司 生产企业地址： 浙江省乐清市经济开发区中 心大道288号																
试验结论： 依据 GB/T 14048.2-2020 检验合格																		
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页 1																		
主检： 刘威		日期： 2025.04.14																
审核： 杨晓军		日期： 2025.04.14																
签发： 殷舒福		日期： 2025.04.14																
备注： <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页 2</td><td>见附页 2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">2024010307646776</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-A2024CCC0307-4565759</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>				变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页 2	见附页 2	原证书编号	2024010307646776		原测试报告编号	00901-A2024CCC0307-4565759		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后																
变更内容	见附页 2	见附页 2																
原证书编号	2024010307646776																	
原测试报告编号	00901-A2024CCC0307-4565759																	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司																	



附页 1:

TGM1-800L,TGM1-800M,TGMNR-800L,
TGMNR-800M,TGM1BX-800L,TGM1BX-800M

Ui: 800V;

Uimp: 8kV;

Ue:AC400/415V ,AC660/690V;

In: 630A,700A,800A;

Ics:

AC400/415V:L型:35kA, M型:37.5kA;

AC660/690V:L型:15kA, M型:15kA;

Icu:

AC400/415V:L型:50kA, M型:75kA;

AC660/690V:L型:30kA, M型:30kA;

选择性类别:A 类;

适用于隔离(3P+N 除外);

3P,3P+N(3 个保护极,N 极不可开闭), 3P+N(4 个保护极,N 极不可开闭),

4P(3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

配用的辅助触头,报警触头:2NO2NC

Ith: 3A;

AC-15:AC380V/0.4A,DC-13:DC220V/0.15A;